



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 723-947, e-mail: ugps@sakhalin.ru
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области 8 (4242) 72-99-99

Территориальный отдел надзорной деятельности города Южно-Сахалинска
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-085, факс 497-093, tond-gorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 64/1/52

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

"27" марта 2015 г.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеобразовательного вида № 17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска

полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С «23» марта 2015 г. по «27» марта 2015 г. проведена плановая выездная проверка

Лицо(а), проводившее проверку:

Белоковьяльский Михаил Александрович - государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору

в отношении: *Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеобразовательного вида № 17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска, расположенного по адресу: Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы 31-А*

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: *Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеобразовательного вида № 17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска Родина Лариса Васильевна, заместитель заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеобразовательного вида № 17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска по административно-хозяйственной части Рзаева О.Н.*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	По направлению движения к пожарному гидранту не предусмотрены	ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 30.06.2015	.

<p>соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) На которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.6 «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178). Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.</p>	
<p>2. Не произведено эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390). Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	<p>до 30.06.2015</p>
<p>3. Прибор приемно-контрольный пожарный установлен в коридоре второго этажа без круглосуточного пребывания дежурного персонала и не защищен от несанкционированного доступа.</p>	<p>ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48 НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31); п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175). Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.</p>	<p>до 30.06.2015</p>

4.	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек № 3,4,7,8,9,12 размещенных на первом этаже здания.	п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады нормы проектирования» (утв. Госстроем СССР от 11.11.1971 г.). Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов. п. 6.12 "СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	до 30.06.2015	
5.	В здании детского сада на дверях ведущих на лестничные клетки частично отсутствуют приспособления для самозакрывания. ✓	ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	до 30.06.2015	
6.	Эвакуационные выходы из групповых ячеек на лестничную клетку загромождены мебелью. J	пп. Б п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04. 2012 № 390). Запрещено загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	до 30.06.2015	
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности пищеблок и административные помещения не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (заполнение проема входная дверь не соответствует требованиям) менее EI 30.	п. 7.4 "СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п. 5.14* "СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», таблица 1, таблица 2*. Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 3 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	до 30.06.2015	

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p> <p>Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пиццеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электроцитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p>ч. 2 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 23;</p> <p>ч. 3 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 24.</p>		
8.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности пиццеблок и административные помещения не разделены между собой ограждающими конструкциями нормируемыми пределами огнестойкости и конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (заполнение проема окно выдачи пиццы не соответствует требованиям) менее EI 30.</p>	<p>п. 7.4 "СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>п. 5.14* "СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», таблица 1, таблица 2*.</p> <p>Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы)</p> <p>ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ч. 1 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p> <p>Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пиццеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического</p>		

		<p>назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p>ч. 2 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 23;</p> <p>ч. 3 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 24.</p>		
9.	<p>Заполнение проема в противопожарной преграде дверь помещения спортивного инвентаря (кладовая) не соответствует требованиям (менее EI 30).</p>	<p>ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ч. 1 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 1.82 "СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения";</p> <p>Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>п. 7.4 "СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>п. 5.14* "СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», табл. 2*;</p> <p>Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы).</p> <p>п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p> <p>Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пиццеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического</p>	до 30.06.2015	

		<p>назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p>ч. 2 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 23;</p> <p>ч. 3 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 24.</p>		
10.	Хранение на лестничных площадках вещей, мебели и другие горючих материалов	<p>пп. К п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04. 2012 № 390).</p> <p>Запрещено устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	до 30.06.2015	
11.	В подвале хранятся горючие материалы, при этом выходы из подвала не изолированы от общих лестничных клеток	<p>пп. Г п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04. 2012 № 390).</p> <p>Запрещено устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.</p>	до 30.06.2015	
12.	Ковровые дорожки на путях эвакуации в здании с массовым пребыванием людей надежно не прикреплены к полу.	<p>39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04. 2012 № 390).</p> <p>Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.</p>	до 30.06.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов.

Государственный инспектор города Южно-Сахалинска
по пожарному надзору Белоковьяльский М.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)


"27" марта 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детским садом № 17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска

Родина Лариса Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

"30" 03 2015 г.

Единый «Телефон доверия» МЧС России по Сахалинской области тел. 72-99-99.